



Légende	Désignation
	Pièces non accessibles

Légende	Réf. Matériau	Type de matériau	Resultat analyse	Friable	Description	Localisation
	AC58	Amiante ciment	x	non	2 Conduits de diamètre 20 cm, coude	Salle P4
	AC59	Amiante ciment	x	non	2 Conduits de diamètre 20 cm, verticaux sur 4m de haut	Salle P12
	AC60	Amiante ciment	x	non	Conduit de diamètre 20cm, Horizontal + 2 coudes	Salle P12
	AC61	Amiante ciment	x	non	5 Conduits de diamètre 20 cm, verticaux sur 4m de haut dans placard	bibliothèque
	AC62	Amiante ciment	x	non	2 Conduits de diamètre 20cm, Horizontaux + 2 coudes	bibliothèque