



Légende	Désignation
	Pièces non accessibles

Légende	Réf. Matériau	Type de matériau	Resultat analyse	Friable	Description	Localisation
	AC42	Amiante ciment	x	non	Conduit de diamètre 20 cm, vertical sur 3m de haut	Bibliothèque
	AC43	Amiante ciment	x	non	2 Conduits de diamètre 20 cm, verticaux dans coffrage	mezzanine Salle S13
	AC44	Amiante ciment	x	non	Conduit 40x40 Vertical sur 5m de haut	Grande Salle Transformateur
	AC45	Amiante ciment	x	non	2 Conduits 40x40 Verticaux sur 5m et 50cm de haut	chaufferie
	AC49	Amiante ciment	x	non	2 Conduits de diamètre 20 cm, verticaux sur 3m de haut	Salle S12a
	AC51	Amiante ciment	x	non	Conduit de diamètre 20 cm, horizontal sur 1m + coude	mezzanine salle S12a
	AC90	Amiante ciment	x	non	2 Conduits de diamètre 20cm, verticaux sur 3m de haut	Salle S13
	AC91	Amiante ciment	x	non	Conduit de diamètre 20cm, vertical sur 3m de haut	Local OP
	AC92	Amiante ciment	x	non	Panneau 40x40	Circulation centrale 6